

Łączenie z rys 7

HP200
Z200
PVC90 L=1,0m

Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie
Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sukienna 13
tel./fax 0 22 723 23 74

W odniesieniu do budowy z umiarkowanej melioracji przyjeżdżając na miejsce w dniu 14/09/2012 17/10/2011 z dnia 09.02.2011

KIEROWNIK INSPEKTORATU
Wojewódzki
Tadeusz Kiliński

przewód zakończyć korkiem do dalszej rozbudowy

PE40 SW
L=2,8m
Z2100
"135"

HP200
Z200
"134"

REZYGNACJA
Grzegorz Dominiak

Andrzej Tadeusz Dąbrowski
Iwonna Małgorzata Wierucka-Wróblewska
małż. Eugeniusz i Danuta Białowąs
małż. Krzysztof i Jolanta Kurek
małż. Sławomir i Małgorzata Trzaskowscy

Z2100
HP200
Z200
PVC90 L=2,0m

Z2100
Nr R18
przebieg pod rowem w nurze osłonowej stalowej
Dz. 210:6,7 L=12,0m

OZNACZENIA JAK NA RYS. NR 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKOPROJEKT"		
06-400 CIECHANÓW, UL. NADRZEZNA 39 tel. fax (0-23) 672 48-59		
Nazwa obiektu	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	
Adres obiektu budowlanego	POLESIE STARE, POLESIE NOWE, GMLBONCIN, POW. NOWOGÓRZEK	Data: 12/2010
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	Skala: 1:500
Projektant	inż. Sławomir Szydlik	Nr rys.: 17
Asystent projektanta	inż. Maciej Milewski	

Długość sieci wodociągowej:
- PVC110 - L = 689,0m
- PVC90 - L = 6,6m