

Leoncin, dnia 12 listopada 2013 roku

KZPA.271.p.n. 12 .2013

Do  
Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA**  
**treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: KZPA.271.p.n.12.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 października 2013 roku na zadanie pn. „ **Budowa wodociągu Nowe Polesie, Stare Polesie** ”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907);zwanej daje uzup. w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się , że w dniu 7 listopada 2013 roku wpłynął do Zamawiającego poniższy wniosek o wyjaśnienie dotyczące w/w przetargu:

**Pytanie 1.** Projekt techniczny ani specyfikacja nie precyzuje, z jakiego żeliwa ma zostać wykonana armatura. Prosimy o informację czy armatura żeliwna ma być wykonana żeliwa szarego czy sferoidalnego?.

**Ad 1.**

Armatura żeliwna ma być wykonana z żeliwa szarego.

**Pytanie 2**

Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa dróg do nie należących ?.  
Jeśli tak to prosimy o informację jaka będzie wysokość tych opłat.

**Ad 2.**

Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.  
Wysokość stawek zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Leoncin określa uchwała Nr XXXVII/21/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat za zajęcie do 50 % szerokości pasa drogowego wynosi 1,50 zł/m<sup>2</sup>, powyżej 50% szerokości pasa drogowego wynosi 3,00 zł/m<sup>2</sup>.

**Pytanie 3**

W udostępnionym przez Państwa przedmiarze jest pozycja dotycząca pompowni strefowej. Prosimy o umieszczenie opisu technicznego dotyczącego projektowanej pompowni.

**Ad 3.**

Opis projektowanej pompowni zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mirosław Krawczak*