

Leoncin, dnia 12 listopada 2013 roku

KZPA.271.p.n. 12 .2013

Do
Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: KZPA.271.p.n.12.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 października 2013 roku na zadanie pn. „ **Budowa wodociągu Nowe Polesie, Stare Polesie** ”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907); zwanej dalej upzp. w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się , że w dniu 12 listopada 2013 roku wpłynął do Zamawiającego poniższy wniosek o wyjaśnienie dotyczące w/w przetargu:

Pytanie 1.

Projekt budowlany zawiera budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy, czy przyłącza należy wykonać w cenie ryczałtowej składanej oferty?

Ad 1.

Przedmiot zamówienia polega na budowie tylko sieci wodociągowej.

Pytanie 2.

Czy w przypadku prowadzenia robót w obrębie działek nie będących we władaniu Zamawiającego składający ofertę powinien przewidzieć dodatkowe koszty związane z ponoszeniem odszkodowań np. w utracie nasadzeń, upraw, pożytków itp.?

Ad 2.

Wykonawca składający ofertę powinien przewidzieć dodatkowe koszty związane z ponoszeniem odszkodowań i wliczyć je w oferowaną cenę ryczałtową wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3.

Proszę o podanie normy na żeliwo zastosowane w przedmiotowym zamówieniu.

Ad 3.

W przedmiotowym zamówieniu należy stosować żeliwo o normie PN-EN 545.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości?

Ad 4.

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Wysokość stawek zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Leoncin określa uchwała Nr XXXVII/21/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat za zajęcie do 50 % szerokości pasa drogowego wynosi 1,50 zł/m², powyżej 50% szerokości pasa drogowego wynosi 3,00 zł/m².

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury osłonowej z PEHD?

Ad 5.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w przedmiarze robót, projekcie budowlanym i nie dopuszcza zastosowania rury osłonowej z PEHD w wykonaniu przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 6.

Proszę o wyjaśnienie pozycji 20 kosztorysu „pompownia strefowa”.

Ad 6.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej dane dot. przedmiotowej pompowni strefowej.

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Kruczek