

GMINA LEONCIN

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785 66 00 (05) 22 785 66 00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Leoncin, dnia 21 października 2014 roku

Do
Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego znak: KZPA.271.P.N.14.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 14 października 2014 roku na zadanie pn. „Gmina Leoncin : Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);zwanej daje uzup. w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się, że w dniu 16 i 20 października 2014 roku wpłynęły do Zamawiającego poniższe wnioski o wyjaśnienie dotyczące w/w przetargu:

Pytanie 1. Czy wszystkie szafy sterownicze będą dostarczone z urządzeniami?

Ad. 1 Wszystkie urządzenia technologiczne muszą posiadać szafy sterownicze.

Pytanie 2. Czy została zaprojektowana szafa sterownicza obiektu i panel dyspozytorski z SCADA?? Czy może już to istnieje??

Ad. 2 Szafę sterowniczą obiektu z programem SCADA należy zaprojektować i dostarczyć w dostawie technologicznej.

Pytanie 3. Czy rozdzielnica główna jest istniejąca czy trzeba ją zaprojektować i wykonać??

Ad.3 Rozdzielnica główna jest zaprojektowana i należy ją wykonać.

Pytanie 4. Czy prace wyszczególnione w warunkach przyłączeniowych są już wykonane (warunki z 2008 roku –ważność dwa lata)?

Ad. 4 Tak.

Pytanie 5. Czy w związku z wysokim stanem wód gruntowych Zamawiający posiada projekt wykonawczy rozmieszczenia igłofiltrów? Czy odwodnienie wykopów należy ująć w kosztorysie?

Ad. 5 Należy zaprojektować odwodnienie wykopów i koszty odwodnienia ująć w ofercie.

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krwaczak