

Do  
Wszyscy Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA**  
**treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

w postępowaniu zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) w trybie przetargu nieorganicznego **na roboty budowlane zadania pn." Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2017-2018 r.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) zwanej dalej upzp w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się, że w dniu 07 listopada 2017 roku wpłynął do Zamawiającego poniższy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu:

1. Wykonawca wnosi o wprowadzenie do §19 projektu umowy przesłanek do zmiany terminu jej zakończenia z uwagi na okoliczności, na które nie mają wpływu strony umowy, w tym ze względu na:
  - a. Konieczność wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
  - b. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

Ad. 1 Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymienionych zmian w umowie.

2. Wnosimy o ustalenie limitu kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy na poziomie 10 %.

Ad 2. Zamawiający ustala limit kar umownych nie przekraczających 50 % wartości zamówienia.

3. Wnosimy o dostarczenie brakującej dokumentacji projektowej – opisu technicznego, przekrojów normalnych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad. 3 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową – opisem technicznym, przekrojów normalnych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ponieważ roboty prowadzone są w ramach remontu. Należy wykonać przedmiot umowy według przedmiaru robót i zgodnie z przepisami prawa.

4. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014?

Ad 4. Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie granulatu do produkcji MMA?

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgodę na stosowanie granulatu do produkcji MMA.

6. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszystkimi aktualnymi uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji inwestycji oraz, że w przypadku wygaśnięcia ich prolongata jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 6 Zamawiający jest w trakcie opracowania badań i uzgodnień. Do terminu rozpoczęcia robót będzie w ich posiadaniu.

7. Czy Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę/zezwozenie na realizację inwestycji obejmujące przedmiot zamówienia? Prosimy o udostępnienie.

Ad. 7 Tak. Roboty będą prowadzone za pomocą zgłoszenia robót. Zgłoszenie zostanie zamieszczone na stronie Zamawiającego.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad 8. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ani dodatkowego wynagrodzenia za Nieprzewidziane, napotkane sytuacje.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad 9. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ani dodatkowego wynagrodzenia za Nieprzewidziane, napotkane sytuacje.

10. Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty obejmuje roboty ujęte w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Ad. 10 Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ani dodatkowego wynagrodzenia za nieprzewidziane, napotkane sytuacje.

11. Czy w związku z ryczałtowy charakterem kontraktu niewymagane jest załączenie do oferty kosztorysów ofertowych? Prosimy o potwierdzenie.

Ad.11 Tak. Zamawiający żąda dołączenia do formularza oferty kosztorysów ofertowych , ( Część VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą - ust. 4 pkt 1).

12. Prosimy o potwierdzenie, że brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 12. Zamawiający potwierdza fakt, nie obciążania Wykonawcy w przypadku braku jakichkolwiek dokumentów.

13. Czy Zamawiający potwierdza fakt pełnego dysponowania wszystkimi gruntami (działkami) przeznaczonymi do realizacji inwestycji?

Ad.13 Zamawiający potwierdza, fakt dysponowania wszystkimi gruntami, działkami przeznaczonymi do realizacji inwestycji.

14. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla każdej z dróg.

Ad. 14 Kategoria ruchu dla drogi (zadanie 1 i zadania 2 ) KR 1-2.

15. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanek mineralno-bitumicznych dla każdej z dróg.

Ad.15 Zadanie nr 1 – wykonanie z mieszanki ; warstwa wiążąca AC11W 50/70 jak dla KR 1-2, warstwa ścieralna AC8S 50/70 jak dla KR 1-2  
Zadanie nr 2– wykonanie z mieszanki: warstwa wiążąca AC11W 50/70 jak dla KR 1-2 warstwa ścieralna AC8S 50/70 jak dla KR 1-2.

16. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznych dla mieszanek mineralno-bitumicznych.

Ad. 16 Zamawiający nie dysponuje Specyfikacją Techniczną dla mieszanek mineralno-bitumicznych (roboty prowadzone w ramach remontu).

17. Czy w ramach inwestycji należy prowadzić nadzór saperski, archeologiczny, przyrodniczy? Jeśli tak to po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów z nimi związanych?

Ad.17. Zamawiający nie narzuca prowadzenia wymienionych nadzorów.

18. Mając na uwadze partnerski charakter umowy, prosimy o wprowadzenie do projektu umowy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

Ad.18 Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymienionych zmian w umowie.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie dołączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad. 19 Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ani dodatkowego wynagrodzenia za nieprzewidziane napotkane sytuacje.

20. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż przyjęta konstrukcja, sposób i zakres ingerencji napraw są dostosowane do stanu i parametrów istniejącej nawierzchni i jej podłoża oraz do projektowanego obciążenia ruchem.

Ad.20 Zamawiający potwierdza, iż przyjęta konstrukcja, sposób i zakres ingerencji napraw są dostosowane do stanu i parametrów istniejącej nawierzchni i jej podłoża oraz do projektowanego obciążenia ruchem.

21. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ Część III Termin realizacji zamówienia oraz §3 projektu umowy. Biorąc pod uwagę termin złożenia oferty wyznaczony na dzień 15.11.2017r, trzydziestodniowy termin związania ofertą (z możliwością przedłużenia do 60 dni), przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy, oraz realizację inwestycji w okresie jesienno-zimowym (i związane z tym ryzyko większej ilości dni uniemożliwiających prowadzenie robót drogowych), wskazujemy iż wykonanie Zadania 1 do dnia 15 grudnia 2017 roku jest nierealne. Proponujemy wydłużenie terminu realizacji Zadania 1 do dnia 30.04.2018r.

Ad.21. Zamawiający podtrzymuje zapisy wymienione w części III siwz oraz § 3 projektu Umowy.

22. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt zorganizowania pomieszczenia dostosowanego do prowadzenia narad roboczych z przedstawicielami Zamawiającego?

Ad.22 Tak, należy uwzględnić koszty zorganizowania pomieszczeń do prowadzenia narad roboczych Wykonawcy z Zamawiającym.

23. *Zamawiający zgodnie z Częścią XIX Podwykonawcy SIWZ żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wskazuje, że oferent powinien wskazać nazwy podwykonawców wyłącznie w przypadku jeżeli są one mu znane na etapie składania ofert, oczywiście w sytuacji gdy zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom. Interpretacja art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinna bowiem nastąpić poprzez przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (w szczególności art. 71 dyrektywy) oraz treść rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Tym samym biorąc pod uwagę cel i funkcję wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych art. 36b ust. 1, treść ww. dyrektywy oraz rozporządzenia, jak również uwzględniając brzmienie art. 36b ust. 2 ustawy PZP, w ocenie Wykonawcy wyżej wskazany wymóg należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on podwykonawców, którzy są znani wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty. Inaczej mówiąc ww. wymóg dotyczy wskazania firm tych podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu części zamówienia określonej w ofercie i jednocześnie są w danym momencie już znani wykonawcy.*

Wykonawca wskazuje, że taką interpretację art. 36b ust. 1 ustawy PZP podziela również Włodzimierz Dzierżanowski (artykuł Weryfikacja podwykonawców - Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2016), który podkreśla, że obowiązek wskazania firm (nazw)

podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców na danym etapie (w tym wypadku - sporządzania i składania oferty) skonkretyzowanych, tj. którzy są znani wykonawcy i których dotyczy istniejący po stronie wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania określonych w ofercie części zamówienia. Tym samym taki obowiązek nie istnieje w sytuacji gdy nie są oni jeszcze znani wykonawcy na etapie składania oferty.

W związku z powyższym Wykonawca powinien wskazać w Formularzu oferty (firmy (nazwy) podwykonawców skonkretyzowanych, tj. znanych w momencie sporządzania i składania oferty przez Wykonawcę w ramach niniejszego przetargu, oczywiście jeżeli przedmiot zamówienia Wykonawca zamierza w ogóle wykonać z udziałem podwykonawców (w zakresie części zamówienia wskazanych w ofercie). W przypadku, gdy Wykonawca ogólnie zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, ale na tym etapie nie jest znany jeszcze żaden konkretny podwykonawca, to Wykonawca winien w ramach tego punktu oferty oświadczyć, iż na moment sporządzania i składania oferty Wykonawcy nie są znani jeszcze żadni podwykonawcy, którym zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w ofercie części zamówienia. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w *Formularzu oferty ma wskazać firmy (nazwy) podwykonawców, którym zamierza powierzyć do wykonania część zamówienia, o ile są oni znani na etapie składania ofert.*

Ad. 23 Tak, o ile Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców.

**WÓJT GMINY**  
*Adam Mirosław Krawczak*